


Rhein-Sieg-Kreis · Der Landrat · Postfach 15 51 · 53705 Siegburg

Gemeinde Ruppichteroth
Rathausstraße 18

53809 Ruppichteroth



**Referat Wirtschaftsförderung und
Strategische Kreisentwicklung**

- Fachbereich 01.3 -

Frau Trompertz

Zimmer: 5.20

Telefon: 02241 - 13-23 14

Telefax: 02241 - 13-31 16

E-Mail: petra.trompertz@rhein-sieg-kreis.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens
12.11.19/ 3.1/Lg

Mein Zeichen
01.3 Tro

Datum
13.12.2019

Gemeinde Ruppichteroth

- **30. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Rettungswache Schönenberg“**
- **Bebauungsplan Nr. 2.01/3 Schönenberg – Ost, 2. Änderung für den Bereich „Rettungswache Schönenberg“**

hier: Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB

Sehr geehrter Herr Lang,
sehr geehrte Damen und Herren,

wie folgt wird zu dem unter Betreff genannten Bauleitplanverfahren Stellung
genommen:

Anpassung an den Klimawandel

Bei der Entwässerungsplanung sollten aufgrund der Topographie des Plangebiets
Starkregenereignisse besonders beachtet werden.

Starkregenereignisse können unabhängig von Fließgewässern zu lokalen
Überflutungen führen. Im Plangebiet kann dieses Problem durch die Muldenlage
sowie größere zusammenhängend versiegelte Flächen verschärft werden. Der



Behindertenparkplätze
befinden sich vor dem
Haupteingang des
Kreishauses (Zufahrt
Mühlenstraße) und im
Parkhaus P 10 Kreishaus


Dienstgebäude: Mühlenstraße 51
Sitz der Kreisverwaltung: Kaiser-Wilhelm-Platz 1
53721 Siegburg
Tel. (0 22 41) 13-0
Fax (0 22 41) 13 21 79
Internet: <http://www.rhein-sieg-kreis.de>

Konten der Kreiskasse
Kreissparkasse Köln IBAN: DE94 3705 0299 0001 0077 15
SWIFT-BIC: COKSDE33
Postbank Köln IBAN: DE66 3701 0050 0003 8185 00
SWIFT-BIC: PBNKDEFF
Umsatzsteuer-Ident-Nr.: DE123 102 775 | Steuer-Nr.: 220/5769/0451

tiefste Punkt liegt vor Planumsetzung im Bereich der Verkehrsfläche südlich des Gebäudes.

- Es wird empfohlen, bei der Planung der Geländehöhen sowie Modellierung der Verkehrsflächen auf die Möglichkeit der schadlosen, oberflächigen Abführung von Starkregen (Notwasserwege) zu achten. In Fließrichtung unterhalb liegende Grundstücke und Bauwerke sollen dabei nicht negativ beeinträchtigt werden.
- Die Anlage eines Gründachs kann den Spitzenabfluss deutlich mindern. Zusätzlich besitzt dieses eine Kühlfunktion in Hitzeperioden.
- Aufgrund der umgebenden Siedlungsstruktur sowie eines Kaltluftzustroms aus östlicher Richtung stellt die Planumsetzung keine nennenswerte Verschlechterung der thermischen Situation während Hitzeperioden dar.

Im Auftrag



Trompertz